



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Дагестангазсервис»

Р.С. Джанакаев

«25» февраль 2014г.

Технические условия № 53
на проектирование к газораспределительной системе детского сада на 110
мест, расположенной в сел. Меусиша, Дахадаевского района.

1. Основанием для выдачи технических условий служит письмо от директора КП РД «Дирекция госзаказчика-застройщика» Ш.Кадиева №02-08/201 от 26 августа 2013г.
2. Точку присоединения выбрать комисионо с выходом на место со специалистами МУ «Восточное» ООО «Дагестангазсервис».
3. Источником газоснабжения будет служить существующий газопровод среднего давления $D=57\text{мм}$.
4. Расчетное давление в точке подключения принять $P=0,3\text{МПа}$.
5. Диаметр газопровода определить гидравлическим расчетом.
6. Проектом предусмотреть:
 - установку пункта редуцирования газа;
 - установку газосигнализатора в здании котельной;
 - установку отключающего устройства на месте врезки;
 - для учета расхода газа перед газопотребляющим оборудованием предусмотреть счетчик с электронной коррекцией согласованное с ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» филиал РД;
 - при установке счетчика газа вне помещения в обязательном порядке предусмотреть защиту от атмосферных осадков.
7. Проект разработать в соответствии с требованиями Правил безопасности системы газораспределения и газопотребления.
8. Согласовать проект с ПТО ООО «Дагестангазсервис».
9. Технические условия действительны в течение 24 месяцев со дня выдачи.

Зам. начальника ПТО

А.А. Сулейманов

Приложение №1
к Договору об осуществлении
технологического присоединения к
электрическим сетям

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№1497

«12» сентября 2013г.

Наименование сетевой организации,
выдавшей технические условия:

ОАО «Дагэнергосеть»

Заявитель:

КПРД «Дирекция госзаказчика-застройщика»

1. Основание: Заявка вх. №1307 от 29.08.2013г.
2. Наименование объекта: детский садик на 110 мест
3. Адрес объекта: Дахадаевский район, с. Меусиша
4. Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 73кВт
5. Категория надежности: 2-я
6. Класс напряжения: 10кВ
7. Год ввода объекта в эксплуатацию: 2013-2015г.г.
8. Точка присоединения: ВЛ-10кВ №4
9. Основной источник питания: ПС 35кВ Уркарах ст.
10. Резервный источник питания: автономный источник электропитания

Для внешнего электроснабжения детского садика на 110 мест, расположенного по адресу: Дахадаевский район, с. Меусиша, необходимо разработать и выполнить следующие мероприятия:

11. Сетевая организация осуществляет:

11.1. Строительство отпайки ВЛИ -10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Уркарах ст. до объекта протяженностью 200м на деревянных опорах, пропитанных специальными консервантами, с установкой ж/б приставок, по типовому проекту, для основного электроснабжения объекта. Точку подключения отпайки к фидеру согласовать с Дахадаевскими РЭС. На конце отпайки установить разъединитель 10кВ. К отпаечной опоре установить укос. Тип проводов выбрать марки СИП-3, сечение определить проектом. В качестве изоляции предусмотреть линейную арматуру, разработанную Российской фирмой ООО «НИЛЕД-ТД». Трассу прохождения отпайки 10кВ согласовать с заинтересованными лицами.

12. Заявитель осуществляет:

12.1. Установку на объекте КТП 10/0,4кВ закрытого типа по

типовому проекту, с трансформатором мощностью 100кВА. Место установки согласовать с заинтересованными лицами.

12.2. Учет электрической энергии в КТП на стороне 0,4кВ, в соответствии с требованиями гл1-5 Правил устройства электроустановок, 2003г. с установкой 3-х фазного электронного счетчика кл. 1,0 типа «Каскад-310МТ».

12.3. Резервное электроснабжение объекта (потребителей 1-й и 2-й категории по надежности электроснабжения) организовать путем установки автономного источника электропитания (дизель-электрического агрегата), мощность автономного источника электропитания определить расчетом.

13. Перечень разработанных мероприятий до начала строительства согласовать с Дахадаевскими РЭС.


14. Подключение объекта к электрической сети ОАО «Дагэнергосеть» произвести при наличии документов на электрооборудование соответствующие требованиям ПУЭ и СНиП с оформлением акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заключением договора на электроснабжение с энергосбытовой организацией.

15. Срок действия настоящих технических условий составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Примечание: 1. Выполнение технического проекта и электромонтажных работ должно производиться организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид работы с соблюдением Правил устройства электроустановок (ПУЭ), СНиП и других Межотраслевых норм и требований.

2. Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной в технических условиях, а также увеличивать номинальное значение токов плавких вставок предохранителей и других защитных устройств, определенных проектом.

Главный инженер



М. Г. Ханapieв

Исполнитель: Магомедов Э. К.

Тел: 991-561

